



Český metrologický institut

Notifikovaná osoba č 1383, Okružní 31
638 00 Brno

CERTIFIKÁT ES PŘEZKOUŠENÍ TYPU

číslo: TCM 221/08 - 4573

Dodatek 4

Tento dodatek nahrazuje všechny předchozí verze tohoto certifikátu v plném znění.

Vydává: Český metrologický institut
Okružní 31
638 00 Brno
Česká republika

Notifikovaná osoba č. 1383

Ve shodě: s přílohou č.2, bod 3 nařízení vlády č. 464/2005 Sb. ze dne 19. října 2005, kterým se stanoví technické požadavky na měřidla a které implementuje v České republice Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/22/ES.

Výrobce: ZPA Smart Energy a.s.
Komenského 821
541 01 Trutnov
Česká republika

Pro: elektroměr k měření činné energie - jednofázový
typ: ED110.D

třída přesnosti: A
třída mechanického prostředí: M1
třída elektromagnetického prostředí: E2
teplotní rozsah: -25°C...+55°C nebo -40°C...+70°C

Platnost do: 7. února 2018

Číslo dokumentu: 0115-CS-C006-08

Popis měřidla: Základní charakteristiky, schválené podmínky a speciální podmínky, jsou popsány v certifikátu. Certifikát má celkem 5 stran.

Datum vystavení: 11. prosince 2013



.....
RNDr. Pavel Klenovský
notifikovaná osoba č.1383